

На 50місць

Додаток 3
до Вимог щодо здійснення обліку
фонду захисних споруд цивільного захисту
(підпункт 2 пункту 7 розділу І)

Акт
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
щодо можливості його використання для укриття населення

16.06.2026

(дата)

м. Первомайськ

(назва населеного пункту)

Комісією у складі – першого заступника міського голови Малішевського Д.П., головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради Нілової О.Ю., Провідного інспектора відділу №1 Первомайського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Миколаївській області капітан служби цивільного захисту Дробик Ю.І. ДОП Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області майора поліції Грабко С.В., головного спеціаліста відділу оборонної роботи та цивільного захисту Первомайської районної військової адміністрації Шелара С.А.,
(посада(и), прізвище(а), власне ім'я (імена) та по батькові (за наявності) особи (осіб), яка(і) здійснювала(и)
огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення))

у присутності Директора медичного фахового коледжу Присяжнюк О.Г.

(посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) власника

об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)
проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), місцезнаходження якого 55213
Миколаївська область м. Первомайськ вулиця Грушевського, 50

що належить Миколаївська обласна рада

(найменування балансоутримувача)

форма власності комунальна

(державна/комунальна/приватна)

Координати місцезнаходження основного входу:

довгота 30,843000 Пн

(не менше 6 цифр після десяткового розділювача)

широта 48,042270 Сх

(не менше 6 цифр після десяткового розділювача)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта найпростіше укриття, вбудоване в 2
поверхову будівлю

(основне функціональне призначення, розташування на місцевості

(окремо розташована, вбудована в будівлю (споруду) з висотою, у гірничих виробках),

найменування виробу/продукції (торговельна марка, тип/номер моделі, модифікація, артикул,

номер партії / серія) та інша інформація про об'єкт)

2. Загальна площа 84 кв. м, з висотою до стелі 2,5 м та об'ємом 210 куб. м.

3. Загальний стан об'єкта:

технічний задовільний

(нормальний, задовільний, непридатний до нормальної експлуатації, аварійний, не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

4. Стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

5. Стан входів, додаткових аварійних виходів: 2 входи, не захаращені, від атмосферних опадів павільйоном, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю, та 1 аварійний вихід

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

6. Стан системи вентиляції природна вентиляція, примусова витяжна

(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, комплектність, чистота,

природна вентиляція, механічна вентиляція або примусова, припливна вентиляція і витяжна тощо)

7. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання, справне, в наявності бак для питної води

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

8. Стан системи каналізації не передбачено проектом, виносна тара

(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, справність та чистота)

санвузли умивальник, відро-клозет (ємність для нечистот)

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих об'єктів)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

9. Стан системи опалення передбачено, справне

(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, справність)

10. Стан системи електропостачання та електроосвітлення наявне, справне, 220V, електрообладнання заземлене, в наявності аварійне АКБ та резервне (дизель-генератор)

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

11. Засоби зв'язку та оповіщення телефонний апарат, доступ до мережі «Інтернет» через WI-FI

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність доступу до мережі «Інтернет», зокрема шляхом бездротового з'єднання, та інші засоби)

12. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачено проектом, наявна

система автоматичної пожежної сигналізації

(передбачено / не передбачено, наявність, справність)

наявність первинних засобів пожежогасіння наявні вогнегасники згідно норм

(наявність та укомплектованість пожежних кран-комплектів, наявність вогнегасників тощо згідно з нормами)

13. Облаштування засобами для забезпечення інклюзивності не облаштовано

(наявність облаштованих входів/виходів, інших засобів та їх справність)

14. Наявність точки доступу до мережі «Інтернет» наявне, справне, доступ до мережі «Інтернет» через WI-FI

(наявність обладнання, можливість підключення та справність, у тому числі наявність доступу до мережі «Інтернет» через Wi-Fi)

15. Інша інформація Код в ЄДЕБО 706,

(вказується інформація щодо захисних властивостей, документів,

що підтверджують їх наявність (скановані копії додаються окремо), для закладу освіти вказується його код

в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Програмно-апаратному комплексі

«Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (Державній інформаційній системі освіти),

облаштування приміщень для проведення навчального процесу, а також інша інформація за потреби)

Висновок

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано до використання та включити до фонду захисних споруд цивільного захисту

(рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення та включити до фонду захисних споруд цивільного захисту)

для укриття учасників освітнього процесу

(категорія населення, що укривається)

У загальній кількості 50

(розрахункова місткість відповідно до ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту»)

осіб

як найпростіше укриття

(найпростіше укриття, первинне (мобільне) укриття,


споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища або протирадіаційного укриття

(для введеної в експлуатацію частини станції метрополітену)

Обставини, що унеможливають укриття населення в об'єкті (будівлі, споруді, приміщенні) або перелік рекомендованих заходів, що необхідно виконати для можливості використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення: _____


Особи, які склали цей Акт:

Перший заступник міського голови
(посада)


(підпис)


Дмитро МАЛШШЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту апарату виконавчого комітету міської ради
(посада)


(підпис)


Оксана НІЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний інспектор відділу №1 Первомайського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Миколаївській області капітан служби ЦЗ
(посада)


(підпис)


Юлія ДРОБИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу оборонної роботи та цивільного захисту Первомайської районної військової адміністрації
(посада)


(підпис)

Сергій ШЕЛАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


ДОП Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області майор поліції
(посада)


(підпис)

Сергій ГРАБКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

З цим Актом ознайомлений:

Директор медичного фахового (власник об'єкта (будівлі, споруди, коледжу
приміщення) або уповноважена ним особа)


(підпис)

Ольга ПРИСЯЖНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 546 від 12.08.2025}